



NOTA 1: El presente tipico constructivo debe ser interpretado y entendido dentro del contexto de la Especificacion Tecnica ETc 7-01-11.

NOTA 2: En el despiece las cantidades marcadas con \* significa que son valores a determinar en forma puntual para cada caso.

NOTA 3: Las instalaciones internas del usuario deben cumplir con lo estipulado en el inciso "c" articulo 29 del Reglamento de Suministro de Energia Electrica para los Servicios prestados por EDESE SA.

Nota 4: Para las distancias minimas respecto de otros servicios ver punto 5.1 de la ETc 7-01-11

Item	Descripcion	Provisto e instalado por	Cantidad	Unidad
11	Caño de la línea Principal, de material sintético (prohibido corrugado color naranja), $\phi_{min}=1"$	Usuario	*	metros
10	Morza de Refencion para acometida para cable concentrico o preensablado segun corresponda	EDESE SA	2	Pieza
9	Grampa de fijacion en la pared con ojal cerrado, tarugo del 8 incluido, ver ETc 7-01-11 punto 5.4	Usuario	1	Pieza
8	Curva 90º de polipropileno (M-H) segun IRAM 13478 o Pipeta partida de polipriopileno de $1\frac{1}{4}"$	Usuario	2	Pieza
7	Cable concentrico 1x6+6mm <sup>2</sup> (para sum.monofasicos) o preensablado 4x6mm <sup>2</sup> (para sum.trifasicos)	EDESE SA	*	metros
6	Tapa de policarbonato transparente con porta precinto boton homologado por EDESE SA	Usuario	1	Pieza
5	Caño de polipropileno segun IRAM 13473 (tipo agua caliente, bicapa o tricapa), $\phi=1\frac{1}{4}"$ de extremos roscados	Usuario	3	metros
4	Tuerca de $1\frac{1}{4}"$ de material sintético	Usuario	2	Pieza
3	Caja para medidor de material sientetico, IP 43 e Ik 10 monofasico o trifasico segun corresponda.	Usuario	1	Pieza
2	Medidor de Energia monofasico o trifasico segun corresponda	EDESE SA	1	Pieza
1	Placa de Montaje o soporte para medidor electronico o electrodinamico segun corresponda	EDESE SA	1	Pieza



**ETc 7-01-11**  
 Proyectó y Dibujó: Ing. Fernando A Quatrini  
 Revisó y Aprobó: Comision de Acometidas  
 Fecha de vigencia: 01/10/11

Puesto de Medicion T1 de Entrada Aerea, inmuebles donde linea Edificacion coincide con Linea Municipal

**REEMPLAZA A :**  
 72070-1T1-F-EA  
**CODIGO:**  
 c700BTT1EA-1